

6. napirendi pont

## ELŐTERJESZTÉS

### Nagyesztergár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. március 30-én tartandó rendes ülésére

**Tárgy:** Veszprémvarsány-Zirc 132 kV-os távvezeték és hírközlő összeköttetés területrendezési hatósági eljárásának kezdeményezése.

**Előterjesztő:** Szirbek Tiborné polgármester

**Előkészítette:** dr. Szivák Péter jegyző

**Döntés formája:** önkormányzati határozat

**Döntés típusa:** egyszerű többség

### Tisztelt Képviselő-testület!

A Veszprémvarsány-Zirc 132 kV-os távvezeték és hírközlő összeköttetés kapcsán az alábbi összefoglaló készült: (47/1-43 oszlopköz légvezeték, 43-49 oszlopköz kábel, 49-73-P oszlopköz légvezeték)

#### **A Beruházás célja, előzmények:**

Az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. (a továbbiakban: beruházó) a Danube InGrid projekt keretein belül nagyfeszültségű villamos távvezetékek és egyszerűsített transzformátorállomások létesítését tervezi.

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (továbbiakban: Törvény) 1.1.1. Ellátásbiztonságról szóló III. fejezetének 24.§ 1) és 2) pontja alapján a hálózati engedélyesek kötelesek általuk üzemeltetett átviteli és elosztó hálózatot biztonságosan, hatékonyan és megbízhatóan, a környezetvédelmi követelmények, valamint az ellátásbiztonság figyelembevételével üzemeltetni, fenntartani.

Fenti törvényi kötelezettségeknek eleget téve, az engedélyes az elmúlt időszakban megnövekedett fogyasztói igények kielégítése, valamint az egyre nagyobb számú megújuló energiatermelő egységek hálózati csatlakoztatásának biztosítása érdekében Kisbértől Litérig kb. 65 km hosszú 132 kV-os távvezeték szakasz kiépítését tervezi.

A távvezetékek engedélyeztetése szakaszonként történik.

Tárgyi engedélyezési eljárás a Veszprémvarsány - Zirc megközelítőleg 21 km hosszú 132 kV-os távvezeték szakasz (47/1-73-Zirc portál) létesítésére vonatkozik, melyből az első kb. 6,2 km-es szakasz Komárom- Esztergom megyét, a második kb. 1,1 km-es szakasz Győr-Moson-Sopron megyét, míg az utolsó kb. 13,7 km-es szakasz Veszprém megyét érinti.

A tervezett 132 kV-os távvezeték a 47/1. oszlopig kétrendszerű közös oszlopsoron halad a külön eljárásban engedélyezendő Kisbér- Veszprémvarsány 132 kV távvezetékkel, majd a meglévő 400 kV-os távvezeték nyomvonalával párhuzamosan halad tovább a meglévő Zirc területen található állomásba (0100/2. hrsz.).

A hírközlő összeköttetés a villamosmű tartozékának minősülő 48 szálás OPGW-n keresztül valósul meg, amely OPGW egyben a távvezeték védővezetőjeként is funkcionál.

A tervezett nyomvonal Komárom-Esztergom megye, Győr-Moson-Sopron megye, valamint Veszprém megye alábbi településeit érinti: Réde, Veszprémvarsány, Bakonyszentkirály, Csesznek, Bakonyoszlop, Nagyesztergár, Zirc.

Az új 132 kV-os távvezeték közcélú összeköttetésnek minősül. Emellett a 778/2021. (XII. 23.) Korm. rendelet értelmében a Danube InGrid projekt megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügynek, míg a Danube InGrid projekt kiemelten közérdekű beruházásnak minősül.

Veszprém megye területén az előzetes környezetvédelmi vizsgálati eljárást lezáró VE-09/KTF/07978-5/2021 számú határozat értelmében a tervezett nyomvonal 45-49 számú oszlopok közötti szakaszát, amely az Észak-Bakony megnevezésű (HUBF 30001 kódú) NATURA2000 területen halad át kizárólag földkábelbe helyezéssel lehet megvalósítani. Ezt az előírást műszakilag úgy tudjuk megvalósítani, ha a vezeték az előírtól némileg hosszabb, a 43-49 számú oszlopok közti szakaszán kábelbe helyeztük. A változás a nyomvonal egyéb szakaszát nem érinti!

A tervezett távvezeték szakasz Komárom-Esztergom megyéből indul. A szakasz eleje, a 47/1. oszlopig a tervezett Kisbér-Veszprémvarsány 132 kV-os távvezeték együtt, kétrendszerű közös oszlopsoros vezetékként halad, onnan pedig önálló vezeték létesül, amely a Veszprém megyei Zirc meglévő alállomásba fog csatlakozni. A tervezési területet a 47/1. számú meglévőnek tekintett oszloptól vesszük figyelembe.

A tervezett nyomvonal közel párhuzamosan kb. 36 m-es távolságban halad a meglévő Győr-Litér 400 kV-os távvezeték felől.

Az újonnan létesülő 132 kV-os távvezeték a meglévő Győr-Litér 400 kV-os távvezeték 84-85 számú oszlopainak környezetében elhelyezésre kerülő 47/1. számú oszlopról indul, a 400 kV-tól 36 m-re keletre. Innen egész a 400 kV-os távvezeték 120-121 számú oszlopközéig marad a 132 kV-os vezeték a 400 kV-os távvezeték keleti oldalán, majd a 400 kV-os távvezeték 120-121 számú oszlopközében alul keresztezi a 400 kV-os tv.-et, és innen áttér a 132 kV-os nyomvonal a 400 kV-os tv. nyugati oldalára megtartva a kb. 36 m-es távolságot, egészen a zirci alállomási becsatlakozási pontig.

A tervezett nyomvonal az Észak-Bakony megnevezésű (HUBF 30001 kódú) NATURA2000 területen a 43-49 számú oszlopok között földkábelbe kerül megvalósításra, míg a nyomvonal többi szakasza légvezetékként valósul meg.

A Veszprémvarsány és Zirc közötti ~21 km hosszú 132 kV-os távvezeték az alábbi szakaszokból áll:

~6,2 km-es szakasz Komárom-Esztergom megye,

~1,1 km-es szakasz Győr-Moson-Sopron megye,

~13,7 km-es szakasz Veszprém megye.

A beruházási terület érint Natura 2000 területet (HUBF30001 Északi-Bakony, amely a Veszprém Megyei Kormányhivatal illetékességi területe).

A tervezett nyomvonal az alábbi települések külterületét érinti: Réde, Veszprémvarsány, Bakonyszentkirály, Csesznek, Bakonyoszlop, Nagyesztergár, Zirc.

Az új egyrendszerű kb. 20,95 km hosszú távvezeték BUDAPEST típusú oszlopcsalád II. jelű tagjaival épül meg.

A 132 kV-os távvezeték építése által érintett Önkormányzat:

No	Település	Nyomvonalhossz (km)	Az érintett terület jellege
	<b>Réde</b>	6,1290 km	külterület, mezőgazd. műv.
	<b>Veszprémvarsány</b>	1,1211 km	külterület, mezőgazd. műv.
	<b>Bakonyszentkirály</b>	3,5515 km	külterület, mezőgazd. műv.
	<b>Csesznek</b>	1,5782 km	külterület, mezőgazd. műv.
	<b>Bakonyoszlop</b>	2,23 km légvezeték 1,45 km kábel	külterület, mezőgazd. műv.
	<b>Nagyesztergár</b>	4,9695 km	külterület, mezőgazd. műv.
	<b>Zirc</b>	0 km	külterület, mezőgazd. műv.

### Területrendezés:

A Veszprém megyei Kormányhivatal előzetes környezetvédelmi engedélyezési eljárást lezáró VE-09/KTF/07978-5/2021 számú határozatának 1.3.5. pontjában előírta a megyei rendezési terv módosítás előkészítését is, amely során területrendezési hatósági eljárás lefolytatását kell kezdeményezni.

A fenti feltételt előíró hatóság tájékoztatása értelmében a területrendezési tervvel való összhang megteremtése kizárólag térségi/megyei szinten szükséges.

A területrendezési hatósági eljárásokról szóló 76/2009. (IV. 8.) kormányrendelet szerint:

„A területrendezési hatósági eljárás megindítása

3. § (1) \* A területrendezési hatósági eljárás az

a) \* 1. § (1) bekezdés a) és c) pontjában, az 1. § (1) bekezdés d) pont da) és db) alpontjában, valamint az 1. § (1) bekezdés g) pontjában foglalt esetben a települési önkormányzat, a főváros esetében a fővárosi önkormányzat, több település érintettsége esetén a megállapodásukban kijelölt önkormányzat, a megyei önkormányzat,

b) \* 1. § (1) bekezdés d) pont dc) alpontjában és f) pontjában foglalt esetben a BATrT területi hatálya alá tartozó települési önkormányzat, a főváros esetében a fővárosi önkormányzat,

c) \* 1. § (1) bekezdés e) pontjában foglalt esetben a beruházó az érintett megyei vagy települési önkormányzat egyetértésével  
kérelme alapján indul.”

„(4b) \* Az 1. § (1) bekezdés szerinti eljárások esetén igazolni kell, hogy a képviselő-testület (közgyűlés) a kérelem benyújtását megerősítette, több települési önkormányzat érintettsége esetén az érintett önkormányzatok képviselő-testületei (közgyűlései) a kérelem benyújtását megerősítették és az érintett települési önkormányzatok nevében eljáró önkormányzat kijelölésére vonatkozó, települési önkormányzatok közötti megállapodást megkötötték.”

A megyei Rendezési tervvel kapcsolatos hatósági eljáráshoz szükséges munkarészeket a Pestterv Kft. készíti. A gesztor szerepét Bakonyszentkirály Önkormányzata vállalja. A gesztori megállapodás tervezete az előterjesztés 1. mellékletét képezi.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés részét képező alábbi határozati javaslat elfogadására.

**Határozati javaslat:**

**a Veszprémvarsány-Zirc 132 kV-os távvezeték és hírközlő összeköttetés területrendezési hatósági eljárásának kezdeményezéséről**

Nagyesztergár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, a területrendezési tervi feltételek megteremtése érdekében a területrendezési hatósági eljárásokról szóló 76/2009. (IV. 8.) kormányrendelet 3.§ (4b) bekezdése alapján kezdeményezi a tervezett Veszprémvarsány-Zirc 132 kV-os távvezeték Veszprém megyei területrendezési tervbe illesztéséhez szükséges területrendezési hatósági eljárás lefolytatását és térségi területfelhasználási engedély iránti kérelmet nyújt be az állami főépítési hatáskörében eljáró Veszprém Megyei Kormányhivatalhoz.

A Képviselő-testület az eljárásban Bakonyszentkirály Községi Önkormányzat gesztor szerepét elfogadja.

Amennyiben az eljárás során költség merül fel, azt a távvezeték létesítésében érdekelt vállalkozásnak meg kell térítenie.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a gesztori megállapodás aláírására.

**Felelős:** Szirbek Tiborné polgármester

**Határidő:** 2022. április 30.

**Nagyesztergár, 2022. március 25.**

**Tisztelettel:**

  
  
**Szirbek Tiborné**  
**polgármester**